

**SYGNATURA SPRAWY: ZP/PN-B/ZS/ZWIK/57/08/2011**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

**1. Nazwa i adres zamawiającego:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  
ul. Rolnicza 244  
05-092 Łomianki  
Województwo mazowieckie

**2. Określenie trybu zamówienia:**

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 euro zgodnie z art. 39, 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź zm.).  
Ogłoszenie nieobowiązkowe.

**3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

3.1. [www.zwik.lomianki.pl](http://www.zwik.lomianki.pl)

3.2. Wykonawca może pobrać SIWZ ( bez projektu budowlano – wykonawczego) drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego: **www.zwik.lomianki.pl** - zakładka *Przetargi*.

3.3. SIWZ w wersji papierowej (z projektem budowlano - wykonawczym) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu. Koszt kompletnej dokumentacji przetargowej - **300,00zł**. Przed odbiorem dokumentacji należy dokonać wpłaty na konto Zamawiającego o numerze rachunku 38 8009 0007 0012 3086 2001 0001 w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach z dopiskiem „**Dokumentacja przetargowa do postępowania nr ZP/PN-B/ZS/ZWIK/57/08/2011**”. Na podstawie dowodu wpłaty Wykonawca może odebrać dokumentację.

3.4. Informacji dotyczących prowadzonego postępowania w zakresie proceduralnym udziela Pan Tomasz Czajkowski tel. 606-399-674

3.5. Informacji dotyczących prowadzonego postępowania w zakresie merytorycznym udziela Pan Stanisław Rudnik tel: 502-413-629.

3.6. Wykonawcy mogą na piśmie zwracać się do w/w osób w godz. Pn - 10:00 – 16:00 i wt-pt 9:00-15:00 z wyjątkiem dni świątecznych – fax: 22-751-70-35.

3.7. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji drogą elektroniczną

**4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:**

**OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: ZP/PN-B/ZS/ZWIK/57/08/2011**

**Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rolniczej w Łomiankach”.**

## **UWAGA!!!!!!!**

### **ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ARMATURA W ULICY ROLNICZEJ W ŁOMIANKACH TYLKO I WYŁĄCZNIE METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO !!!!!**

#### **Kod CPV**

- 45 20 00 00 – 9** Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45 11 12 00 – 0** Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45 11 12 40 – 0** Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
- 45 23 13 00 – 8** Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
- 45 23 32 20 – 7** Roboty w zakresie nawierzchni dróg

#### **Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:**

- Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót budowlanych
- Załącznik nr 11 do SIWZ - Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Rolniczej Łomiankach” .

Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z treścią Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ).

Kosztorys ofertowy musi być sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r. (Dz. U z 2001r. nr 80, poz. 867) – aktu archiwalnego będącego wzorem w prowadzonym postępowaniu.

UWAGA!!! Wykonawca sam szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów oraz koszty robót związanych z zabezpieczeniem wykopów i ryczałtowy koszt uwzględnić w swojej ofercie. Obecny poziom wód gruntowych kształtuje się ok. 1,8 m p.p.t.

#### **Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części robót i wykonywania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia.**

Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa powyżej, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja:

- nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
- powstanie w wyniku zmiany sposobu wykonania elementu robót, nie zwiększając parametrów zamówienia i nie wykraczając poza ilość materiałów określonych w dokumentacji projektowej,
- powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonego w dokumentacji projektowej materiału),
- wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.

**Zastosowane materiały - powinny posiadać certyfikaty zezwalające na stosowanie w budownictwie. Zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane Wykonawca przedstawi powyższe certyfikaty oraz dołączy do dokumentacji powykonawczej, którą sporządzi.**

**Warunki obmiaru, wykonania i odbioru robót – zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami i opisem technologicznym przedstawionym w kodach pozycji przedmiaru, zgodnie z KNR-ami.**

Zamawiający zgodnie z art. 29, 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do przedstawionych poniżej (o parametrach równoważnych lub wyższych) i opisanych w przedmiarach robót. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach znaki towarowe i nazwy są przykładowe. W przypadku materiałów i urządzeń równoważnych muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do użytku na terenie Polski zgodnie z zapisami Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, to zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usług lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

#### **4.1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rolniczej w Łomiankach”.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na:

- Budowie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego wraz z armaturą w ww. ulicy oraz włączenie wybudowanej instalacji do miejskiej infrastruktury wodociągowej w ul. Ogrodowej i w ul. Podróżnej w Łomiankach.
- odbudowanie nawierzchni dróg po przeprowadzonych pracach wodociągowych zgodnie z warunkami zawartymi w stosownych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego oraz z decyzją nr 36/U/2009 wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.

#### **4.2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INWESTYCJI:**

Zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej podzielono na 3 etapy, których wykonanie scharakteryzowano poniżej.

##### **4.2.1. ETAP I:**

**Budowa sieci wodociągowej – od istniejącego odcinka wodociągu w ul. Podróżnej z rur PE Dz 160 mm (węzeł 59) do hydrantu ppoż. HP 13 z rur PE Dz 225 mm:**

- a) Przewód wodociągowy z rur Dz 225/20,5 mm PE 100 SDR 11 RC lub TS:

- długość przewodu: 784,0 mb,
  - liczba hydrantów Ø 80 mm: 6 szt.
- b) Przewód wodociągowy z rur Dz 63/5,8 mm PE 100 SDR 11:
- długość przewodu: 33,0 mb wraz z rurą osłonową Dz 90/5,4 mm PE 100 SDR 17,
  - długość przewodu: 8,0 mb bez rury osłonowej,
- c) Przewód wodociągowy z rur Dz 40/3,7 mm PE 100 SDR 11:
- długość przewodu: 451,0 mb wraz z rurą osłonową Dz 63/3,8 mm PE 100 SDR 17,
  - długość przewodu: 184,0 mb bez rury osłonowej,
- d) Ilość przyłączy do granicy posesji: 92 szt.:
- 87 szt. z rur Dz 40 mm PE 100 SDR 11,
  - 5 szt. z rur Dz 63 mm PE 100 SDR 11,

#### 4.2.2. ETAP II :

**Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rolniczej na odcinku od projektowanego hydrantu poż. HP13 do skrzyżowania z ulicą Wiklinową (węzeł 13) z rur PE Dz 225 mm:**

- a) Przewód wodociągowy z rur Dz 225/20,5 mm PE 100 SDR 11 RC lub TS:
- długość przewodu: 1225,0 mb,
  - liczba hydrantów Ø 80 mm: 7 szt.
- b) Przewód wodociągowy z rur Dz 110/10,0 mm PE 100 SDR 11:
- długość przewodu wraz z rurą osłonową Dz 160/9,5 mm PE 100 SDR 17: 192 mb,
  - długość przewodu bez rury osłonowej: 24,0 mb,
- c) Przewód wodociągowy z rur Dz 63/5,8 mm PE 100 SDR 11:
- długość przewodu wraz z rurą osłonową Dz 90/5,4 mm PE 100 SDR 17: 24,0 mb,
  - długość przewodu bez rury osłonowej: 3,0 mb,
- d) Przewód wodociągowy z rur Dz 40/3,7 mm PE 100 SDR 11:
- długość przewodu wraz z rurą osłonową Dz 63/3,8 mm PE 100 SDR 17: 456,0 mb,
  - długość przewodu bez rury osłonowej: 129,0 mb,
- e) Ilość przyłączy do granicy posesji: 81 szt.:
- 81 szt. z rur Dz 40 mm PE 100 SDR 11,
  - 3 szt. z rur Dz 63 mm PE 100 SDR 11,
  - 24 szt. z rur Dz 110 mm PE 100 SDR 11,

#### 4.2.3. ETAP III :

**Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rolniczej na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ulicą Wiklinową (węzeł 13) do istniejącego przewodu wodociągowej Dz 160 mm w ul. Ogrodowej (węzeł 1) z rur PE Dz 225 mm:**

- a) Przewód wodociągowy z rur Dz 225/20,5 mm PE 100 SDR 11 RC lub TS:
  - długość przewodu: 746,0 mb,
  - liczba hydrantów Ø 80 mm: 5 szt.
- b) Przewód wodociągowy z rur Dz 110/10,0 mm PE 100 SDR 11:
  - długość przewodu wraz z rurą osłonową Dz 160/9,5 mm PE 100 SDR 17: 50 mb,
  - długość przewodu bez rury osłonowej: 30,0 mb,
- c) Przewód wodociągowy z rur Dz 40/3,7 mm PE 100 SDR 11:
  - długość przewodu wraz z rurą osłonową Dz 63/3,8 mm PE 100 SDR 17: 310 mb,
  - długość przewodu bez rury osłonowej: 87,0 mb,
- d) Ilość przyłączy do granicy posesji: 68 szt.:
  - 60 szt. z rur Dz 40 mm PE 100 SDR 11,
  - 8 szt. z rur Dz 110 mm PE 100 SDR 11,

### **4.3. WARUNKI SZCZEGÓLNE:**

#### **4.3.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA**

Zaprojektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rur Dz 225 mm PE100 SDR11 RC lub TS PN10. Rury PE łączyć ze sobą za metodą zgrzewania doczołowego. Zaprojektowany odcinek sieci należy włączyć do istniejącego odcinka sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej i w ulicy Podróżnej.

Zaprojektowane przewody leżą na średniej głębokości 1,80m p.p.t. i ułożone są z maksymalnym spadkiem 3,5 ‰.

#### **4.3.2. ZASUWY**

Na trasie wodociągu zaprojektowano zasuwy Ø 200 mm – 9 szt., Ø 100 mm – 32 szt. z żeliwa sferoidalnego, owalne bezdławikowe miękouszczelniające epoksydowane kołnierzowe typu HAWLE z obudową teleskopową i skrzynką uliczną 190 × 270 mm. Wykonawca może zastosować materiały równoważne, pod warunkiem, iż powołując się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Na odgałęzieniach do hydrantów należy zamontować zasuwy Ø 80 mm. Zasuwy należy posadzić na blokach podporowych. Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej. Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi. Zasuwy należy wyprowadzić do poziomu terenu stosując obudowy teleskopowe wykonane z polipropylenu lub polietylenu. Obudowy należy zabezpieczyć skrzynkami z żeliwa sferoidalnego do armatury wodociągowej, wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu B-15. Skrzynki należy obsadzić na rurze Ø 160 PVC.

**UWAGA!!! ZASUWY NALEŻY ZLOKALIZOWAĆ POZA JEZDNIĄ DROGI POWIATOWEJ, JAK NAJBLIŻEJ GRANICY PASA DROGOWEGO.**

**4.3.3. HYDRANTY**

Odpowietrzenie i odwodnienie rurociągu będzie możliwe poprzez zamontowanie na sieci 18 szt. hydrantów ppoż. Ø 80 mm z żeliwa sferoidalnego, podziemnych np. typu HAWLE i/lub równoważne, zabudowane na kolanach stopowych N-80, oparte na betonowych blokach podporowych. Dobrano hydranty DN 80 PN 16 o wydajności 10 l/s. Po każdorazowym zamknięciu hydrantu powinno nastąpić samoczynne opróżnienie kolumny z wody, co zapewni jego odporność na przemarzanie. Obudowy należy zabezpieczyć skrzynkami z żeliwa sferoidalnego do armatury wodociągowej, wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu B-15. Skrzynki hydrantowe typu ciężkiego należy podbetonować.

**4.3.4. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE:**

W projekcie przewidziano przyłącza wodociągowe o średnicy Dz 40 mm z rur PE 100 SDR 11 na ciśnienie nominalne 16 bar. Przyłącza powinny być doprowadzone do wszystkich posesji i zakończone zaślepką. Dodatkowo na każdym przyłączy przewidziano zasuwę z obustronnym złączem do rur PE DN 32 PN 16 z pierścieniem zaciskowym. Obudowy należy zabezpieczyć skrzynkami z żeliwa sferoidalnego do armatury wodociągowej, wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu B-15. Skrzynki należy obsadzić na rurze Ø 160 PVC.

**4.3.5. WYMAGANIA TECHNICZNE:**

Wymagania techniczne dotyczące prac związanych z budową sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą są zgodne z:

- 3.3.5.1.** PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru;
- 3.3.5.2.** BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze;
- 3.3.5.3.** BN-77/893 1 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu;
- 3.3.5.4.** PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
- 3.3.5.5.** PN-63B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe; Wymagania techniczne.
- 3.3.5.6.** PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
- 3.3.5.7.** PN-65/B-06250 Beton zwykły.
- 3.3.5.8.** PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- 3.3.5.9.** BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
- 3.3.5.10.** EN 13244:1998 System orurowania z tworzyw sztucznych do pod- i nadziemnych ciśnieniowych systemów do wody ogólnego zastosowania, do odwadniania i odprowadzania ścieków. Polietylen (PE).

**Wykonawca zobowiązany będzie** wyznaczyć osobę nadzorującą swoich pracowników do stałego kontaktu z Zamawiającym i zapewni łączność telefoniczną z tą osobą na własny koszt. Do obowiązków ww. osoby należeć będzie m.in.:

- czuwanie nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy;
- codzienny nadzór nad pracą personelu wykonującego przedmiot zamówienia.

Wypłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia odbywać się będzie etapami, nie częściej, niż raz w miesiącu.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty etapowe zatwierdzone wcześniej przez Zamawiającego, po zakończeniu wszystkich robót w danym etapie, po komisyjnym ich odbiorze oraz na podstawie sprawdzonego kosztorysu powykonawczego-zamiennego, etapowego, wykonanego metodą uproszczoną.

Przedstawiona w ofercie cena za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ceną, która nie może ulec zwiększeniu w rozliczeniu na podstawie kosztorysu powykonawczego – zamiennego.

**5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

**6. Termin wykonania zamówienia:**

6.1. Roboty objęte przedmiotem zamówienia odbywać się będą etapami.

6.2. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia określa się od dnia podpisania umowy do **dnia 31 lipca 2012 roku**, przy czym:

6.2.1. wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji **ETAPU I** oraz wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie nawierzchni terenu po przeprowadzonych pracach wodociągowych zgodnie z warunkami zawartymi w stosownych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego odpowiednich ulic, **określa się maksymalnie do dnia 15 listopada 2011 roku.**

6.2.2. wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji w następującej kolejności: **ETAPU III, a następnie ETAPU II** oraz wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie nawierzchni terenu po przeprowadzonych pracach wodociągowych zgodnie z warunkami zawartymi w stosownych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego odpowiednich ulic, **określa maksymalnie do dnia 31 lipca 2012 roku.**

**7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

**7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:**

7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym:

- Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 6.2.2. SIWZ;

7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:

wykażą się odpowiednim doświadczeniem w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia powyższego warunku tj., w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) każda, polegające na budowie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej **za pomocą przewiertu sterowanego**. Roboty te muszą być wykonane w ramach jednej umowy, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów wydanych przez Zleceniodawców, potwierdzających, iż roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

- Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 6.1.2. i w ppkt. 6.1.3. SIWZ.

7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

Wykonawca, musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji:

- **Kierownika Budowy** musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) na stanowisku kierownika budowy z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej oraz musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Budowy) jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski musi posiadać zaświadczenie potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa - liczba osób - 1.
- **Operatora wiertnic poziomych z zasilaczem hydraulicznym** - musi posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) na stanowisku operatora wiertnic poziomych z zasilaczem hydraulicznym oraz musi posiadać uprawnienia co najmniej klasy III do 600 mm z wpisem do książki operatora na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263).- liczba osób - min. 1.

- Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 6.1.4. i w ppkt. 6.1.6. SIWZ.



#### 7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:

Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej, w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00zł (słownie: jeden milion złotych).

Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna polisy nie może być mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto ( słownie: jeden milion złotych).

- Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 6.1.7. i w ppkt. 6.1.8. SIWZ.

7.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, nie później niż na dzień składania ofert, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

- Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca, nie później niż na dzień składania ofert, złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ;

7.3. Jeżeli Wykonawca samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia to musi wykazać, iż warunki określone w pkt. 5.2. SIWZ spełnia samodzielnie, natomiast warunki określone w pkt. 5.1. SIWZ spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów.

7.4. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższe warunki, gdy wykaże, że polega on na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie wykaże, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności, nie przedstawi w tym celu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

7.5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.

759 z póź. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy, w odniesieniu do tych podmiotów, przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ w związku z pkt. 6.3. SIWZ.

- 7.6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt. 6.1. i 6.2. SIWZ (ewentualnie 6.3. SIWZ), dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pkt. 6.5. SIWZ, dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w pkt. 6.6. SIWZ - przy użyciu formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA, tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają wymagania określone w SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w wymagania Wykonawca spełnił.
- 7.7. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).
- 7.8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
- 7.9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- 7.10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nastąpi przynajmniej jedna z przesłanek uregulowanych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).
- 7.11. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykluczeniu wykonawców i o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.
- 7.12. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w pkt. 5.2. SIWZ będzie dokonana odrębnie w stosunku do Wykonawców ( w/w warunek każdy z Wykonawców musi spełnić samodzielnie ), natomiast ocena wymagań określonych w pkt. 5.1. SIWZ, będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

## **8. Wymagania dotyczące wadium:**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

## **9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie**

Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia = 100%.

**10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

- 10.1. **Oferty należy składać** w dni robocze (bez sobót i niedziel oraz świąt) w godz. 9:00 – 16:00, nie później niż **do dnia 16.09.2011r. do godz.11:00** w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rolniczej 244, w Łomiankach.
- 10.2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2011 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego (pokój nr na parterze).

**11. Termin związania z ofertą:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

**12. Informacje o zamiarze zawarci umowy ramowej:**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:**

Zamawiający nie prowadzi dynamicznego systemu zakupów.

**14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:**

Zamawiający nie prowadzi aukcji elektronicznej.

**15. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

**Zatwierdzam**

.....  
*Data i podpis Kierownika Zamawiającego*

Pliki do pobrania:

- SIWZ
  - ( Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót budowlanych, Załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Załącznik nr 11 do SIWZ – Projekt budowlano – wykonawczy (tylko w wersji papierowej), Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacja na temat Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - odpłatnie dostępne w siedzibie Zamawiającego – koszt kompletnej dokumentacji w wersji papierowej – 300,00 zł.- płatne przed odbiorem na rachunek bankowy Zamawiającego).
-