

Łomianki, dnia 11 maja 2011r.

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU NA  
„Budowę zbiornika retencyjnego (zapasowo – wyrównawczego) wody uzdatnionej,  
wspomagającego pracę stacji wodociągowej TRYLOGIA”**

**Znak sprawy: ZWIK/29/04/2011**

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącym postępowania prowadzonego w trybie pozaustawowym na „**Budowę zbiornika retencyjnego (zapasowo – wyrównawczego) wody uzdatnionej, wspomagającego pracę stacji wodociągowej TRYLOGIA**” sygnatura sprawy: **ZWIK/29/04/2011** Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. wyjaśnia:

**TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI**

**PYTANIE 1:**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków przetargu: wybudowanie dwóch zbiorników służących do magazynowania wody deszczowej o wartości powyżej 600 000,00 zł brutto każdy wraz z montażem instalacji do regulacji przepływu i wstępnego oczyszczania wody (piaskownik i separator)?

**ODPOWIEDŹ na pytanie 1:**

Zamawiający uzna spełnienie warunku odpowiedniego doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane o wartości robót co najmniej 600 000,00 zł brutto każda. Roboty te muszą polegać na budowie lub przebudowie zbiornika zapasowo - wyrównawczego lub innych obiektów służących do magazynowania wody ( w tym może być to woda deszczowa) a kubatura tych zbiorników musi mieć kubaturę zbliżoną do zbiornika będącego przedmiotem umowy (równa lub większa), wraz z montażem instalacji niezbędnych do obsługi. Roboty te muszą być wykonane w ramach jednej umowy.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert.**

**Przedstawione w/w informacje są wiążące w prowadzonym postępowaniu przetargowym.**

Prezes Zarządu

  
Janusz Lewicki