



- Uwagi:**
- Odcinki wykupu pod rurociąg w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja, energia) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm.
 - Rzędne skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi.
 - Podsyпка minimum 10 cm.
 - Taśmę lokalizacyjną niebieską układać 40 cm nad rurociągiem, wkładką metalową do dołu.

Nazwa inwestycji:	Zakres 5A - Lomianki Górne (ulice: Baonu Zoška, Palmowa, Agawy, Kaktusowa)		
Inwestor:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244 05-092 Lomianki		
Wykonawca:	ISPIR ISPIR Jarosław Jasiński Blizne Jasińskiego ul. Chopina 6A 05-082 Stare Babice		
Projektant:	mgr inż. Jasiński Jarosław	MAZ/0198/POOS/10	
Typ projektu:	Projekt wykonawczy	Data: Luty 2012	Skala: ---
Nazwa Arkusza:	Profil nr W2 - Zakres 5A		Numer Arkusza: T3A-4