



- Uwagi:**
1. Odcinki wykupu pod rurociągiem w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (woda, kanalizacja, telekomunikacja, energia) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm.
  2. Rzędne skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi.
  3. Podsypka minimum 10 cm.
  4. Taśmę lokalizacyjną niebieską układać 40 cm nad rurociągiem, wkładką metalową do

Nazwa inwestycji:	<b>Zakres 5A - Łomianki Górne</b> (ulice: Bonou Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa)		
Inwestor:	 <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach</b> ul. Rolnicza 244 05-092 Łomianki		
Wykonawca:	 <b>ISPIR</b> Jarosław Jasiński Biżne Jasińskiego ul. Chopina 6A 05-082 Stare Babice		
Projektant:	mgr inż. Jasiński Jarosław	MAZ/0198/POOS/10	
Typ projektu:	Projekt wykonawczy	Data: Luty 2012	Skala: ---
Nazwa Arkusza:	<b>Profil nr W1 - Zakres 5A</b>		Numer Arkusza <b>T3A</b>