


OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODCINKI	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	



- Uwagi:**
- Odcinki wykupu pod rurociąg w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja, energia) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm.
 - Rzędne skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi.
 - Podsyпка minimum 10 cm.
 - Taśmę lokalizacyjną niebieską układać 40 cm nad rurociągiem, wkładką metalową do dołu.

Nazwa inwestycji:

Zakres 5A - Łomianki Górne
(ulice: Baonu Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa)

Inwestor:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul Rolińska 244
05-092 Łomianki

Wykonawca:

ISPIR Jarosław Jasiński
Blizne Jasińskiego ul Chopina 6A
05-082 Stare Babice

Projektant:

mgr inż. Jasiński Jarosław

MAZ/0198/POOS/10

Typ projektu:

Projekt wykonawczy

Data: Luty 2012

Skala: ---

Nazwa Arkusza:

Profil nr W7 - Zakres 5A

Numer Arkusza:
T3A-14