



- Uwagi:**

1. Odcinki wykopu pod rurociąg w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja, energia) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm,
2. Rzędne skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi,
3. Podsypka minimum 10 cm,
4. Taśmę lokalizacyjną niebieską układać 40 cm nad rurociągiem, wkładką metalową do dołu.

Nazwa inwestycji:		<b>Zakres 5A - Łomianki Górne</b> (ulice: Baonu Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa)	
Inwestor:		 <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.</b> ul. Rolnicza 244 05-092 Łomianki	
Wykonawca:		 <b>ISPiR Jarosław Jasiński</b> Blizne Jasińskiego ul. Chopina 6A 05-082 Stare Babice	
Projektant:		mgr inż. Jasiński Jarosław	MAZ/0198/POOS/10
Typ projektu:		Projekt wykonawczy	Data: Luty 2012
Nazwa Arkusza:		Skala: --- Numer Arkusza:	
<b>Profil nr W4A - Zakres 5A</b>		<b>T3A-9</b>	