



Łomianki, dnia 09 maja 2012r.

**WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 5 000 000 EURO NA**

**„Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Baonu Zośka, Palmowa, Agawy,
Kaktusowa w Łomiankach”**

Znak sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/01/04/2012

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącym postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Baonu Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa w Łomiankach” o sygnaturze JRP/ZWIK/ZP/PN-B/01/04/2012 zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., jako Zamawiający, wyjaśnia:

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach realizacji inwestycji do zadań Wykonawcy będzie należało wykonanie przyłączy elektrycznych do przepompowni? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie ich projektów. Jeżeli wykonanie przyłączy zasilających leży po stronie Zamawiającego, to w razie opóźnienia ich realizacji jak wyglądać ma procedura dokonania rozruchu technicznego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie leżące po stronie Wykonawcy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia? Czy Zamawiający będzie naliczał w takiej sytuacji kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Zamawiający informuje, iż przyłącza elektryczne zostaną wykonane poprzez odrębny podmiot na zlecenie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy będzie leżało połączenie wykonanego przez inny podmiot a na zlecenie Zamawiającego przyłącza elektrycznego z pompownią ścieków. W przypadku opóźnień w wykonaniu przyłącza elektrycznego, rozruch techniczny odbędzie się przy pomocy agregatu prądotwórczego lub rozdzielni budowlanej. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której wykonanie przyłącza elektrycznego będzie miało wpływ na opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie przedłuży terminu składania ofert.

Przedstawione w/w informacje są wiążące w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Prezes Zarządu

Paweł Bohdziewicz