Szczegóły wykonania elementów przyłącza wodociągowego



Rzut B-B

BLOK PODPOROWY



OBUDOWA BETONOWA ZASUWA



Zestawienie materiałów			
Numer	**Nazwa**	**Typ**	**Ilość**
1	Kołpak PE 100 SDR 11 Ø40	GF+ 753961009	1 szt.
2	Mufa elektrooporowa z zaciskami montażowymi PE 100 SDR 11 Ø40	GF+ 753911609	1 szt.
3	Rura PE 100 SDR 11 Ø40	Wavin	1 szt.
4	Zasuwa kielichowa przyłącza Dn 40	AVK 03/30	1 szt.
5	Rura PE 100 SDR 11 Ø40	Wavin	1 szt.
6	Mufa elektrooporowa z zaciskami montażowymi PE 100 SDR 11 Ø40	GF+ 753911609	1 szt.
7	Obejma do nawiercania z obrotowym odejściem PE 100 SDR 11 Ø110-40	GF+ 193131465	1 szt.
8	Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuwy przyłączeniowej Dn40	AVK 04/0X L=1050-1750	1 szt.
9	Rura PVC lita SN 8 Ø160	Wavin	1 szt.
10	Obudowa betonowa zasuwa	Sienkiewicz	1 szt.
11	Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W	KZO 4056	1 szt.
12	Obudowa betonowa zasuwa	Sienkiewicz	1 szt.
13	Blok podporowy 300X300X100 - beton C12/15	Prefabrykat	1 szt.

Uwagi:

1. **Długość rury numer 3 zgodnie z zagospodarowaniem terenu,**
2. **Wymiarowanie elementów zgodnie z typami wskazanymi w tabeli Zestawienie materiałów, dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych - równoważność określona w opisie technicznym,**
3. **Zastosować płytę betonową numer 11 na terenach nieutwardzonych.**

Nazwa inwestycji:	**Zakres 5A - Łomianki Górne** **(ulice:Baonu Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa)**		
Inwestor:	**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.** ul.Rolnicza 244 05-092 Łomianki		
Wykonawca:	**ISPiR Jarosław Jasiński** Blizne Jasińskiego ul.Chopina 6A 05-082 Stare Babice		
Projektant:	mgr inż. Jasiński Jarosław	MAZ/0198/POOS/10	
Typ projektu:	Projekt wykonawczy	Data: Luty 2012	Skala: ---
Nazwa Arkusza: **Przyłącze wodociągowe - zakres 5A**			Numer Arkusza: **T1A-13**