



Łomianki, dnia 15 listopada 2012 r.

**WYJAŚNIENIE DLA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 5 000 000 EURO NA**

**„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Górnych - ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów i Jaśminowa”.**  
**OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/03/65/09/2012**

W związku z otrzymanym pytaniem dotyczącym postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Górnych - ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów i Jaśminowa** o sygnaturze **JRP/ZWIK/ZP/PN - B/03/65/09/2012**, mimo, iż wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., jako Zamawiający, udziela wyjaśnienia:

**TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:**

**PYTANIE 1:**

Czy doprowadzenie energii elektrycznej do szafki sterowania i zasilania pompowni P5.6, P5.7, P5.8 wchodzi w zakres niniejszego przetargu. Nadmieniamy, że w załączonych materiałach brak jest przedmiarów i dokumentacji elektrycznej.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:**

Zamawiający informuje, iż docelowe doprowadzenie energii elektrycznej do szafki sterowania i zasilania pompowni P5.6, P5.7, P5.8 (tj. wykonanie przyłącza energetycznego) nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie przedłuży terminu składania ofert.**

**Przedstawione w/w informacje są wiążące w prowadzonym postępowaniu przetargowym.**

Prezes Zarządu

Paweł Bohdziewicz