



L.dz. 3960...../11/12- 3991...../11/12

Łomianki, dnia 30 listopada 2012 r.

Sygnatura sprawy:

JRP/ZWIK/ZP/PN-B/03/65/09/2012

WYJAŚNIENIE DLA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 5 000 000 EURO NA

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Górnych – ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów i Jaśminowa”.

W związku z otrzymaniem pytania dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Górnych – ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów i Jaśminowa** o sygnaturze **JRP/ZWIK/ZP/PN - B/03/65/09/2012**, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., jako Zamawiający, udziela wyjaśnienia, mimo iż pytanie wypłynęło do Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami):

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:

PYTANIE 1:

Informujemy, iż w kosztorysie:

- sieć wodociągowa – roboty drogowe – pozycja 32: „Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr 25 cm” – obmiar 1005,60 m²
- kanalizacja sanitarne – roboty drogowe – pozycja 34: „Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr 25 cm” – obmiar 1705,70 m²
- kanalizacja sanitarne – roboty drogowe – pozycja 37: „Nawierzchnia z kruszyw naturalnych” – obmiar 834,00 m²

Za podstawę wyceny przyjęto katalog KNNR 6 0112-02, gdzie za warstwę dolną podbudowy przyjmuje się kruszywo naturalne – pospółkę gr. 25cm. Jest to podbudowa nieodpowiednia pod nawierzchnię asfaltową oraz na wykonanie nawierzchni gruntowej. W pozycjach powinno występować kruszywo łamane – np. tłuczeń kamienny. Prosimy o zmianę podstawy wyceny w wymienionych przez nas pozycjach.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Zamawiający informuje, iż uwzględnił pytanie Wykonawcy i zmienił podstawę wyceny w wymienionych pozycjach w kosztorysach na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tak aby wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową oraz wykonanie nawierzchni gruntowej było wykonane prawidłowo i z odpowiednich materiałów. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienione kosztorysy będą



udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępnił specyfikację istotnych warunków zamówienia, pod właściwym postępowaniem przetargowym - www.zwik.lomianki.pl / przetargi

Zamawiający informuje, iż modyfikacji uległy załączniki nr 11 (przedmiar robót - wodociąg) i nr 12 (przedmiar robót - kanalizacja).

W związku z modyfikacją załączników do SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert, o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian do ofert.

Termin składania ofert Zamawiający wyznacza na dzień 17 grudnia 2012r. na godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na dzień 17 grudnia 2012 r. na godz. 11:30.

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Przedstawione w/w informacje są wiążące w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Prezes Zarządu



Paweł Bohdziewicz