


SZCZEGÓŁY WYKONANIA HYDRANTU - typ 2



Zestawienie materiałów				
Numer	Nazwa	Typ	Ilość	
1	Mufa redukcyjna PE 100 SDR 17 LS Ø110/90	GF+ 753900876	1 szt.	
2	Tuleja kołnierzowa PE 100 SDR 17 LS Ø90	GF+ 753800088	1 szt.	
3	Kolnierz stalowy pokryty polimerową warstwą antykorozyjną dla rury PE Ø90	GF+	1 szt.	
	Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla rury PE Ø90	Integra G-S-W	1 szt.	
	Śruby, nakrętki, podkładki	A2	8 szt.	
4	Zasuwa krótka DN80	AVK 06/75	1 szt.	
5	Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuwy DN80	AVK 04/0X L=1050-1750	1 szt.	
6	Rura PVC lita SN8 Ø160	Wavin	1 szt.	
7	Obudowa betonowa zasuwa	Sienkiewicz	1 szt.	
8	Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W	KZO 4056	1 szt.	
9	Obudowa betonowa zasuwa	Sienkiewicz	1 szt.	
10	Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla DN 80	Integra G-S-W	1 szt.	
	Śruby, nakrętki, podkładki	A2	8 szt.	
11	Blok podporowy 300X300X100 - beton C12/15	Prefabrykat	1 szt.	
12	Króciec dwukołnierzowy DN80 L=300 mm	AVK 712	1 szt.	
13	Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla DN 80	Integra G-S-W	1 szt.	
	Śruby, nakrętki, podkładki	A2	8 szt.	
14	Kolano kołnierzoweze stopką N DN80	AVK 712/7010	1 szt.	
15	Blok podporowy 300X300X100 - beton C12/15	Prefabrykat	1 szt.	
16	Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla DN 80	Integra G-S-W	1 szt.	
	Śruby, nakrętki, podkładki	A2	8 szt.	
17	Króciec dwukołnierzowy X DN80 L=X mm	AVK 712	1 szt.	
18	Uszczelka EPDM z wkładką metalową dla DN 80	Integra G-S-W	1 szt.	
	Śruby, nakrętki, podkładki	A2	8 szt.	
19	Hydrant przeciwpożarowy podziemny	AVK 35/31 K7 L=1221	1 szt.	
20	Obudowa betonowa hydrant	Sienkiewicz	1 szt.	
21	Skrzynka hydrantu podziemnego MOD 4055/38	KZO 4055	1 szt.	
22	Obudowa betonowa hydrant	Sienkiewicz	1 szt.	
Zestawienie hydrantów				
Lp	Numer	H	Typ hydrantu	Długość króćca X, L=X [mm]
1	HP1.5	1.8	AVK 35/31 K7 L=1221	300
2	HP1.36.1	1.8	AVK 35/31 K7 L=1221	300
3	HP4.1	1.8	AVK 35/31 K7 L=1221	300

Investor:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244 05-092 Łomianki

Jednostka projektowa:



MASKO Sp. z o.o.
05-070 Sulejów, ul. Komitów 11 Wojny Światowej 1
tel./fax (22) 611-86-23, (22) 673-40-65
internet: www.masko.com.pl
e-mail: masko@masko.com.pl

Investycja:

Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Zakres 5C
ul. Wiosenna, Maciejowicka, Jaśminowa, Działkowa, Kosynierów

Nazwa rysunku:

Hydrant typ 2 - zakres 5C

Projektował:

mgr inż. Z. Moroz
nr upr. MAZ/0457/PWOS/07

Podpis:

Stadium:

wykonawczy

Branża:

sanitarna

Nr rysunku:

T1R-28

Data wykonania:

sierpień 2012

Skala:
