Studnia nr S6.25

Rz.t.	Rz.ds.	Spadek w kinecie	Wysokość studni [m]	Uwagi
80.38	77.36	1%	3.02	-

Szkic studni



Studnia nr S6.29

Rz.t.	Rz.ds.	Spadek w kinecie	Wysokość studni [m]	Uwagi
80.24	77.65	1%	2.59	-

Szkic studni



Studnia nr S6.32

Rz.t.	Rz.ds.	Spadek w kinecie	Wysokość studni [m]	Uwagi
80.08	77.86	1%	2.22	-

Szkic studni



Studnia nr S6.36

Rz.t.	Rz.ds.	Spadek w kinecie	Wysokość studni [m]	Uwagi
79.89	78.14	1%	1.75	-

Szkic studni



Studnia nr S6.37

Rz.t.	Rz.ds.	Spadek w kinecie	Wysokość studni [m]	Uwagi
79.88	78.17	1%	1.71	-

Szkic studni



Studnia nr S6.40

Rz.t.	Rz.ds.	Spadek w kinecie	Wysokość studni [m]	Uwagi
79.85	78.36	1%	1.49	-

Szkic studni



Uwagi:

1. **Wymiarowanie elementów zgodnie z danymi na Zestawienie studni 1200, dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych - równoważność określona w opisie technicznym,**
2. **Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci kanalizacyjnej należy zweryfikować rzędne terenu w miejscu posadowienia studni betonowych. W przypadku różnic terenu względem projektu należy zmienić wysokość nadstawki. Zestawienie wysokości elementów studni przedstawić inspektorowi nadzoru do akceptacji.**
3. **Zbiorniki muszą składać się z dennicy o wym. 2090, tylko z jednej nadstawki i płyty pokrywowej**
4. **Włączenie "inside drop" wyspecyfikowane na odrębnym rysunku.**

Opis rzędnych	
Rz.t.	rzędna terenu
Rz.ds.	rzędna dna studni w środku kinety

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul.Rolnicza 244 05-092 Łomianki

Jednostka projektowa:
MASKO Sp. z o.o.
05-070 Sulejówek, ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1
tel./fax (22) 611-86-23, (22) 673-40-65
internet: www.masko.com.pl
e-mail:masko@masko.com.pl

Inwestycja: Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Zakres 5C
ul. Wiosenna, Maciejowicka, Jaśminowa, Działkowa, Kosynierów

Nazwa rysunku: Zestawienie studni 1200 cz 8 - zakres 5C

Projektował: mgr inż. Z. Moroz
nr upr. MAZ/0457/PWOS/07

Podpis:

Stadium: wykonawczy

Branża: sanitarna

Nr rysunku: T1R-19

Data wykonania: sierpień 2012

Skala: ----