Szczegóły wykonania elementów odrzutu wodociągowego Ø40



BLOK PODPOROWY



OBUDOWA BETONOWA ZASUWA



Zestawienie materiałów			
Numer	**Nazwa**	**Typ**	**Ilość**
1	Kołpak PE 100 SDR 11 Ø40	GF+ 753961009	1 szt.
2	Mufa elektrooporowa z zaciskami montażowymi PE 100 SDR 11 Ø40	GF+ 753911609	1 szt.
3	Rura PE 100 SDR 11 Ø40	Wavin	1 szt.
4	Zasuwa kielichowa przyłącza DN 32	AVK 03/30	1 szt.
5	Rura PE 100 SDR 11 Ø40	Wavin	1 szt.
6	Mufa elektrooporowa z zaciskami montażowymi PE 100 SDR 11 Ø40	GF+ 753911609	1 szt.
7	Obejma do nawiercania z obrotowym odejściem PE 100 SDR 11 Ø110-40	GF+ 193131465	1 szt.
8	Przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuwy przyłączeniowej DN 32	AVK 04/0X L=1050-1750	1 szt.
9	Rura PVC lita SN 8 Ø160	Wavin	1 szt.
10	Obudowa betonowa zasuwa	Sienkiewicz	1 szt.
11	Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W	KZO 4056	1 szt.
12	Obudowa betonowa zasuwa	Sienkiewicz	1 szt.
13	Blok podporowy 300X300X100 - beton C12/15	Prefabrykat	1 szt.

Uwagi:

1. **Długość rury numer 3 zgodnie z zagospodarowaniem terenu,**
2. **Wymiarowanie elementów zgodnie z typami wskazanymi w tabeli Zestawienie materiałów, dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych - równoważność określona w opisie technicznym,**
3. **Zastosować płytę betonową numer 11 na terenach nieutwardzonych.**

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul.Rolnicza 244 05-092 Łomianki

Jednostka projektowa:
MASKO Sp. z o.o.
05-070 Sulejówek, ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1
tel./fax (22) 611-86-23, (22) 673-40-65
internet: www.masko.com.pl
e-mail:masko@masko.com.pl

Inwestycja: Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Zakres 5C
ul. Wiosenna, Maciejowicka, Jaśminowa, Działkowa, Kosynierów

Nazwa rysunku: Odrzut wodociągowy Ø40 - zakres 5C

Projektował: mgr inż. Z. Moroz
nr upr. MAZ/0457/PWOS/07

Podpis:

Stadium: wykonawczy

Branża: sanitarna

Nr rysunku: T1R-25

Data wykonania: sierpień 2012

Skala: ----