



Studnia nr S7.1				
Rz.t.	Rz.ds.	Spadek w kinecie	Wysokość studni [m]	Uwagi
79.60	77.52	1%	2.08	-

Szkic studni




Studnia nr S2.81				
Rz.t.	Rz.ds.	Spadek w kinecie	Wysokość studni [m]	Uwagi
79.16	77.24	1%	1.92	-

Szkic studni




Studnia nr S7.3				
Rz.t.	Rz.ds.	Spadek w kinecie	Wysokość studni [m]	Uwagi
79.60	78.05	1%	1.55	-

Szkic studni




Studnia nr S2.8.4				
Rz.t.	Rz.ds.	Spadek w kinecie	Wysokość studni [m]	Uwagi
79.40	77.86	1%	1.54	-

Szkic studni



Studnia nr S7.1.1				
Rz.t.	Rz.ds.	Spadek w kinecie	Wysokość studni [m]	Uwagi
79.60	78.00	1%	1.60	-

Szkic studni



Uwagi:

1. Wymiarowanie elementów zgodnie z danymi na Zestawienie studni 1200, dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych - równoważność określona w opisie technicznym,
2. Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci kanalizacyjnej należy zweryfikować rzędne terenu w miejscu posadowienia studni betonowych. W przypadku różnic terenu względem projektu należy zmienić wysokość nadstawki. Zestawienie wysokości elementów studni przedstawić inspektorowi nadzoru do akceptacji.
3. Zbiorniki muszą składać się z dennicy o wym. 2090, tylko z jednej nadstawki i płyty pokrywowej
4. Włączenie "inside drop" wyspecyfikowane na odrębnym rysunku.

Opis rzędnych	
Rz.t.	rzędna terenu
Rz.ds.	rzędna dna studni w środku kinety

Inwestor:	 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244 05-092 Łomianki		
Jednostka projektowa:	 MASKO Sp. z o.o. 05-070 Sulejów, ul. Kombatanów II Wojny Światowej 1 tel./fax (22) 611-86-23, (22) 673-40-65 internet: www.masko.com.pl e-mail: masko@masko.com.pl		
Inwestycja:	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Zakres 5C ul. Wiosenna, Maciejowicka, Jaśminowa, Działkowa, Kosynierów		
Nazwa rysunku: Zestawienie studni 1200 cz 9 - zakres 5C			
Projektował:		Podpis:	
mgr inż. Z. Moroz nr upr. MAZ/0457/PWOS/07			
Stadium:	Branża:	Nr rysunku: T1R-20	
wykonawczy	sanitarna		
Data wykonania:	Skala:		
sierpień 2012	----		