

Uwagi:

1. Odcinki wykopu pod rurociąg w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja,energia) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm,
2. Rzędne skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi,
3. Podsypka minimum 10 cm.

Inwestor:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul.Rolnicza 244 05-092 Łomianki
Jednostka projektowa:	MASKO Sp. z o.o. 05-070 Sulejówek, ul. Komendanta Wojny Światowej 1 tel./fax (22) 611-86-23, (22) 673-40-65 internet: www.masko.com.pl e-mail:masko@masko.com.pl
Inwestycja:	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Zakres 5C ul. Wiosenna, Maciejowicka, Jaśminowa, Działkowa, Kosynierów
Nazwa rysunku:	Profil nr K5 - zakres 5C
Projektował:	mgr inż. Z. Moroz nr upr. MAZ/0457/PWOS/07
Podpis:	
Stadium:	wykonawczy
Branża:	sanitarna
Nr rysunku:	T2R-16
Data wykonania:	sierpień 2012
Skala:	1:100/500