

Uwagi:

1. Odcinki wykopu pod rurociąg w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja,energia) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm,
2. Rzędne skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi,
3. Podsypka minimum 10 cm.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul.Rolnicza 244 05-092 Łomianki

Jednostka projektowa: masko
MASKO Sp. z o.o.
05-070 Sulejówek, ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1
tel./fax (22) 611-86-23, (22) 673-40-65
internet: www.masko.com.pl
e-mail:masko@masko.com.pl

Inwestycja: Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Zakres 5C
ul. Wiosenna, Maciejowicka, Jaśminowa, Działkowa, Kosynierów

Nazwa rysunku: Profil nr K5A - zakres 5C

Projektował: mgr inż. Z. Moroz
nr upr. MAZ/0457/PWOS/07

Podpis: