



Uwagi:

- Odcinki wykopu pod rurociąg w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja, energia) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm,
- Rzędne skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi,
- Podsypka minimum 10 cm.

| | | | |
|-----------------------|---|---------|------------------------------|
| Inwestor: |  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul.Rolnicza 244 05-092 Łomianki | | |
| Jednostka projektowa: |  masko MASKO Sp. z o.o. 05-070 Sulejówek, ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1 tel./fax (22) 611-86-23, (22) 673-40-65 internet: www.masko.com.pl e-mail: masko@masko.com.pl | | |
| Inwestycja: | Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Zakres 5C ul. Wiosenna, Maciejowicka, Jaśminowa, Działkowa, Kosynierów | | |
| Nazwa rysunku: | Profil nr K7.1.1A - zakres 5C | | |
| Projektował: | mgr inż. Z. Moroz nr upr. MAZ/0457/PWOS/07 | | Podpis: |
| Stadium: | wykonawczy | Branża: | sanitarna |
| Data wykonania: | sierpień 2012 | Skala: | 1:100/500 |
| | | | Nr rysunku: T2R-23 |