



- Uwagi:**
- Odcinki wykopu pod rurociąg w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja,energia) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm,
 - Rzędne skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi,
 - Podsypka minimum 10 cm,
 - Taśmę lokalizacyjną niebieską układać 40 cm nad rurociągiem, wkładką metalową do dołu.

Investor:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łomiankach Sp. z o.o.
ul.Rolnicza 244 05-092 Łomianki

Jednostka projektowa:



MASKO Sp. z o.o.
05-070 Sulejówsek, ul. Komendantów II Wejny Światowej 1
tel./fax (22) 611-88-23, (22) 673-40-65
internet: www.masko.com.pl
e-mail:masko@masko.com.pl

Investycja:

Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Zakres 5C
ul. Wiosenna, Maciejowicka, Jaśminowa, Działkowa, Kosynierów

Nazwa rysunku:

Profil nr W5 - zakres 5C

Projektował:

mgr inż. Z. Moroz
nr upr. MAZ.0457/PWOS/07

Podpis:

Stadium:

wykonawczy

Branża:

sanitarna

Nr rysunku:

Data wykonania:

sierpień 2012

Skala:

1:100/500

T3R-14