



- Uwagi:**
- Odcinki wykupu pod rurociąg w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja, energia) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm.
 - Rzędne skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi.
 - Podsyпка minimum 10 cm.
 - Taśmę lokalizacyjną niebieską układać 40 cm nad rurociągami, wkładką metalową do dołu.

Investor:

Jednostka projektowa:

Investycja:

Projektował:

Stadium:

Data wykonania:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Lomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244 05-092 Lomianki

Omasko
05-070 Sulejów, ul. Wesoła 30, 05-092 Lomianki
tel./fax (22) 611-86-23, (22) 672-40-69
e-mail: mosk@omasko.com.pl

Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Zakres SC
ul. Wiosenna, Maciejowska, Jasminowa, Działkowa, Kosmierzów

mgr inż. Z. Moroz
nr upr. MAZ.0457/PWOS.07

sanitarna

sierpień 2012

Nr rysunku:

T3R-7