


Opis: Odcinki wykupu pod rurociągi w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (gaz, woda, energia elektryczna, telekomunikacja, energia) należy wykonywać zgodnie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm, zamontować skrzyżowania projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi,
odstępka minimum 10 cm,
aśmę lokalizacji niebieską układać 40 cm nad rurociągiem, wkładką metalową do dołu.

Inwestor: 	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul.Rolnicza 244 05-092 Łomianki		
Jednostka projektowa:			
OS-070 5/24/2016 tel./fax (22) 4 61 20 21, 4 61 44 45 e-mail: maszako@maszako.co	MASZAKO Sp. z o.o. ul. Wolny Zastawiec 1 05-110 Łomianki tel./fax (22) 4 61 20 21, 4 61 44 45 e-mail: maszako@maszako.co		
Inwestycja: Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Zakres SC ul. Wiosenna, Maciejowicka, Jasinowska, Dziatkowa, Kosynierów			
Nazwa rysunku: Profil nr W6 - zakres SC			
Projektował:	mgr inż. Z. Mocz nr upr. MAZ/0547/PW/05		Podpisał:
Stadium: wykonawczy	Branża: sanitarna		Nr rysunku:
Data wykonania: sierpień 2012	Skala: 1:100/500		T3R-16